



**BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KISKUNHALASI JÁRÁSI HIVATALA**

Hiv. szám:415/2016_1427
Ikt. szám: BK-08/KKH/00134-11/2016.
Ügyintéző: Freiné Kókai Ildikó
Telefon:77/421-949

KRISTÁLY Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Siófok
Fő u. 15.
8600

Tárgy: Tompa Városi Vízmű vízkezelő berendezés hálózatra termelése

A 2016. május 18-án benyújtott kérelmére tájékoztatom, hogy a Tompa Városi Vízmű területén kiépített vízkezelő technológiából (amely vas-, mangán-, és arzénmentesítő) származó víz hálózatra vezethető.

A benyújtott, a próbaüzem alatt elvégzett vízvizsgálati eredmények alapján, megállapítható, hogy a víztisztító technológia hatásfoka megfelelő, a vizsgált időszakban a szűrt víz paraméterei kielégítik a vonatkozó jogszabályban előírt határértékeket.


A fentiek alapján, Tompa Városi Vízműnél a hálózati víz fokozott vizsgálatát még 8 hétig végezni kell, 2 db hálózati mintavételi ponton, osztályunk által jóváhagyott próbaüzemi tervben előírt vizsgálatokra vonatkozóan, a kivitelező költségén. A végzendő vizsgálatok az alábbiak: kémiai: szín, szag, íz, pH, zavarosság, vas, mangán, arzén, ammónium, nitrit, nitrát, szabad és kötött aktív klór, THM, AOX, KOI, és mikrobiológiai komponensekre: telepszám 22 °C-on, telepszám 37 °C-on, Escherichia coli szám, Coliform-szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Fekális enterococcus szám. Az időszakban 1 db mikroszkópos biológiai vizsgálat szükséges. A vizsgálati eredményeket folyamatosan meg kell küldeni Népegészségügyi Osztályunknak. A fokozott monitoring lezárása után összesítő, értékelő dokumentációt kell készíteni és a berendezés OTH engedélyeivel együtt osztályunknak be kell nyújtani.

Kiskunhalas, 2016. május 18.

Tisztelettel:



Dr. Tallós Bálint Járási Hivatalvezető
nevében és megbízásából:


Dr. Hell Gizella járási tisztii főorvos
Népegészségügyi osztályvezető

Erről értesül:

1. Kristály Kft 8600 Siófok, Fő u. 15. *elektronikusan*
2. Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft Kiskunhalas, Kőrösi út 5. *elektronikusan*
3. Irattár

Mellékletek: -